



INSTYTUT NAFTY I GAZU
Państwowy Instytut Badawczy



Znak sprawy: JZDZ-DLB-2301-92/2026

**OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIU
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 170 000 ZŁ.**

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.). Szacowana wartość zamówienia nie przekraczająca kwoty 170 000 zł.

Przedmiot zamówienia: **wykonanie na zewnętrznej instalacji hydratowej wymiany trzech podziemnych hydrantów fi 80 oraz wymiany zaworu fi 80 na instalacji wodnej zasilającej budynki Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie.**

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WAR-NO” Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 26, 31-587 Kraków**

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała najwyższą ocenę na podstawie kryteriów oceny określonych w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty, które ocenione zostały w następujący sposób wg kryteriów.

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Ilość przyznanych punktów w kryterium „Cena oferty brutto”
1	MARG Grzegorz Kaczmarczyk ul. Łojewska 13/64, 03-392 Warszawa	Oferta nie podlega ocenie. Oferta odrzucona. Zamawiający wymagał, aby zaoferowane hydranty i zasuwki posiadały certyfikat CNBOP. <u>Zaoferowane przez Wykonawcę hydrant nadziemny WODROL HD-101 nie posiada takiego certyfikatu. Zatem oferta nie spełnia określonych przez Zamawiającego wymagań i podlega odrzuceniu.</u>
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WAR-NO” Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 26, 31-587 Kraków	100,00 pkt
3	RINAR ul. Koźła 44, 66-008 Świdnica	56,69 pkt

**Dyrektor
Instytutu Nafty i Gazu
Państwowego Instytutu Badawczego**


Jan Brożek

27 lutego 2026 r.